

**Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099

тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnsso@cn.ru ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001



Сверждаю

Меститель главного врача
В.Я. Артамонов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на производство (вид деятельности, работ и услуг)

«11» февраля 2011года

№ 6-175/07- 24

- 1. Наименование производства, вида деятельности, работ, услуги:** Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 440 комбинированного вида» г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 220.
- 2.Заказчик (наименование, юридический адрес):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 440 комбинированного вида», г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 220.
- 3. Перечень документов, представленных на экспертизу:** предписание № 11/244 от 02.02.11г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №1025401923645 от 08.09.2010 г., свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения от 24.05.1999.г., свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление имуществом от 10.07.2008г., устав учреждения, акт обследования от 09.02.11г.
- 4. При проведении экспертизы использовались следующие нормативные документы:** СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
- 5. При проведении экспертизы установлено:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 440 комбинированного вида» размещено в отдельно стоящем 2-этажном здании, расположенном внутри жилого массива. Здание построено в 1982

году по типовому проекту. Системы горячего, холодного водоснабжения, канализации, отопления подключены к центральным сетям, находятся в рабочем состоянии.

Имеет самостоятельный огороженный земельный участок площадью 8672 кв. м. Имеется наружное электрическое освещение. Озеленение участка составляет 50% от общей площади территории, что соответствует санитарным нормам. На земельном участке выделены игровая, спортивная, хозяйственная зоны. В зоне игровой территории оборудовано 13 игровых площадок с малыми игровыми формами и теньевыми навесами. На физкультурной площадке установлено оборудование для выполнения учебных программ по физическому воспитанию. Игровое и спортивное оборудование соответствует росту-возрастным показателям детей. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет отдельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов установлено 3 металлических контейнера на бетонированной площадке. Проезды и подходы к зданию детского сада имеют твёрдое асфальтовое покрытие.

Детский сад рассчитан на 235 мест, фактически списочный состав 307 детей. Организовано 13 групп, в том числе 2 группы для детей раннего возраста, 11 групп для детей дошкольного возраста, из них 1 группа для детей с тубинфицированием. Режим работы учреждения 12-часовой в условиях 5-ти дневной рабочей недели. Питание 4-х разовое. Прием пищи осуществляется в группах.

Групповые ячейки размещены на 1 и 2-ом этажах здания с соблюдением принципа групповой изоляции и имеют полный набор помещений:

- приёмные (17,3-20,6 кв. м), оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, сушилками, скамейками;

- игровые (36,5- 55,6 кв. м), оборудованы 2-х и 4-х местными столами и стульями №№ 00, 0, 1, 2, 3 в соответствии с ростовыми показателями детей;

- буфетные (3,0-3,5 кв. м), для мытья сервизной посуды установлены 2-х секционные моечные ванны, сушилки, шкафы для хранения посуды;

- спальни (36,8 – 55,6 кв. м), установлены стационарные кровати с жёстким ложем, размеры кроватей соответствуют ростовым показателям детей;

- туалетные комнаты (12,4 - 20,5 кв. м), для детей раннего возраста установлены по 2 раковины для мытья рук, слив для мытья горшков, шкаф для горшков, душевые поддоны; в дошкольных группах - по 3 - 4 унитаза в открытых кабинках, по 3-4 умывальные раковины. В старшей, подготовительной группах имеются отдельные туалетные для мальчиков и девочек. Высота установки санитарных приборов соответствует санитарным нормам.

Внутренняя отделка помещений групповых ячеек соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: стены на всю высоту окрашены влагостойкой краской, пол покрыт линолеумом. В буфетных и туалетных

комнатах стены на высоту 1,5м и пол облицованы керамической плиткой. Защитные ограждения на радиаторах в групповых имеются.

Естественное освещение в игровых одно - двухстороннее, в качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания с защитной арматурой. Все световые точки исправны. Измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют санитарным требованиям (протокол № ГД- 46 от 09.02.11г., выданный ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО»).

Вентиляция в помещениях естественная, канальная, проветривание осуществляется через фрамуги. Параметры микроклимата соответствуют санитарным требованиям (протокол № ГД- 45 от 09.02.11г., выданный ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО»).

В детском саду оборудовано 2 зала – для музыкальных занятий (113,6 кв.м) и для физкультурных занятий (54,2 кв.м). Внутренняя отделка в залах соответствует гигиеническим требованиям: стены окрашены влагостойкой краской, на полу - линолеум. Имеется необходимое оборудование для выполнения образовательных программ. На радиаторах установлены защитные ограждения.

Пищеблок размещён на первом этаже, работает на сырьё, в состав помещений входят:

- горячий цех с раздаточной –42,3 кв.м., где установлены 2 электроплиты на 8 конфорок с жарочным шкафом, пекарский шкаф, электродуховка, электросковорода, овощерезка, протирачная машина, производственная ванна, производственные столы, 2 бытовых холодильника;
- на площади горячего цеха для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, стеллаж для сушки и хранения кухонной посуды, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель;
- выделена зона для обработки мяса, рыбы, овощей, установлены электромясорубка, картофелечистка, ванны для мытья рыбы - мяса и овощей, производственные столы.
- складское помещение -11,0 кв.м, в котором установлены 2 среднетемпературных холодильных шкафа, 2 морозильных ларя, бытовой холодильник. стеллажи, подтоварники.
- помещение для суточного запаса продуктов - 2,7 кв.м., установлено 2 бытовых холодильника, стеллажи.

Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Поточность технологического процесса соблюдается.

Оборудована приточно- вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.

Внутренняя отделка помещений на пищеблоке соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: стены на высоту 1,8 м и пол облицованы керамической плиткой, потолок и стены выше панелей окрашены влагостойкой краской.


Медицинский блок размещен на первом этаже с отдельным выходом на участок и состоит из кабинета врача (14,6 кв.м), процедурного кабинета - 7,9 кв.м, санузла - 4,3 кв.м. Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям. Медицинским оборудованием, инвентарем обеспечен в соответствии с требованиями. Установлены 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

В детском саду организован кабинет психолога - 12 кв.м и логопедический кабинет - 12,5 кв.м с зеркалами и раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Постирочная состоит из стирально-разборочного - 13,1 кв.м, сушильно - гладильного - 11,7 кв.м отделений, комнаты для хранения чистого белья - 9,4 кв.м. Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям - стены облицованы глазурованной плиткой, потолок окрашен влагостойкой краской, пол покрыт керамической плиткой. Оборудование: 1 стиральная машина - автомат, бытовая ванна, сушильный барабан, центрифуга, стол и утюги для глажения белья, стеллажи для хранения чистого белья. Приточно-вытяжная система вентиляции функционирует. Поточность обработки белья соблюдается.

Вывод: Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 440 комбинированного вида», г. Новосибирск, ул.Б. Богаткова, 220, соответствуют СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Эксперт



Г.Ф. Городилова